

OR.271.1.2019

**Wyjaśnienia
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biurowym przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ przekazuje treść pytań, wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Opis wymiany stolarki: okna 1,3 szklenie P4 parter, pozostałe P2, profil 68, szklenie jednokomorowe. Aby okno miało 1,3 przy szkleniu P4 lub P2 należy zastosować szklenie dwukomorowe co zwiększy profil do 78mm.

Zastosowanie profilu 68+zwyczajne szklenie P4, P2 jednokomorowe tylko takie wejście w profil 68 - okno będzie miało współczynnik 1,4-1,5.

Odpowiedź

Należy zamontować stolarkę okienną o parametrach określonych w projekcie budowlanym.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.bip.eko-przyszlosc.pl

Przewodniczący zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Grzegorz Wiater